

Okonek dn. 08.06.2017

ZNMR Okonek Sp. z o.o.
ul. Lipowa 45
64-965 Okonek

ZMIANY DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU z dnia 09.05.2017 pt:

„Budowa hali śrutowo – lakierniczej przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym 0139 Okonek w jednostce ewidencyjnej 303105_4 miasto Okonek, wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przyłączem kanalizacji deszczowej do realizacji na działce nr. ew. 310”

ZNMR Okonek Sp. z o.o. informuje iż, w związku z planowaną inwestycją i ogłoszonym konkursie zostały dokonane następujące zmiany w projekcie:

- Posadzki z żywicy chemoodpornej + posadzki antyelektrostatyczne mają być wykonane w pomieszczeniach taca myjni, malarnia, magazyn przejściowy farb. Pomieszczenia magazyn elementów do mycia i obróbki, magazyn elementów do malowania, torowisko, suszarnia i montaż wyposażenia – posadzka polbruk szary bezfazowy gr 8 cm na podbudowie betonowej gr 10 cm. W pozostałych pomieszczeniach zgodnie z projektem.
- Nawierzchnie - powierzchnia utwardzeń zostaje ograniczona o około 75,00 m² zgodnie z załącznikiem – drogi (rezygnacja zaznaczona kolorem niebieskim)
- Dach należy przeprojektować z pokrycia papowego na pokrycie płytą warstwową dachową przy zachowaniu wszystkich wymogów zawartych w projekcie (współczynnik izolacyjności, warunki p.poż. itp.)

Składane oferty w oparciu o kosztorys ślepy należy skorygować w następujące sposób:

- Dział 2 – instalacje sanitarne wewnętrzne – zostały policzone współczynnikiem, należy sporządzić i przedstawić Inwestorowi kosztorys szczegółowy w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod – kan, c.o., gaz, wentylacja - poz. kosztorysowa 146, 147, 148
- Dział 3 – instalacje elektryczne wewnętrzne – zostały policzone współczynnikiem, należy sporządzić i przedstawić Inwestorowi kosztorys szczegółowy w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej - poz. kosztorysowa 149
- Dział 5 – sieci zewnętrzne – zostały policzone współczynnikiem, należy sporządzić i przedstawić Inwestorowi kosztorys szczegółowy w zakresie sieci zewnętrznych kanalizacji (grawitacyjna, tłoczna + przepompownia ścieków – poz. kosztorysowa 162, 163), przyłączy wodociągowe – poz. kosztorysowa 164, kanalizacja deszczowa + separator – poz. Kosztorysowa 165, przyłączy gazu – poz. Kosztorysowa 166,

przyłącze kablowe nn – poz. Kosztorysowa 167, oświetlenie terenu – poz. Kosztorysowa 168.

- Dział 6 – roboty rozbiórkowe – zostały policzone współczynnikiem, należy sporządzić i przedstawić Inwestorowi kosztorys szczegółowy w zakresie robót rozbiórkowych – poz. Kosztorysowa 174, 175, 176

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert został wydłużony o czas 30 dni tj. 08.07.2017 ocena ofert i ogłoszenie wyboru wykonawcy odbędzie się 10.07.2017 o godzinie 14:00.

Pozostałe części ogłoszonego konkursu z dnia 09.05.2017 pozostają bez zmian.